



**Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю**

г. Ярославль  
(место составления акта)

«25» октября 2018 г.  
(дата составления акта)  
16 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

№344

В период с «11» октября 2018 года по «25» октября 2018 года по адресу: 150014, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 78  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «27» сентября 2018 года №344.

была проведена проверка в отношении: Государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Детский дом музыкально-художественного воспитания имени Винокуровой Нины Николаевны» (далее – ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»).

Продолжительность проверки: с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. «11» октября 2018 года и с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. «25» октября 2018 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

директор ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.» Калинин Марина Валентиновна (направлено по тел. факс: (4852)21-29-97 27.09.2018г. в 16:37).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Лебедев Андрей Анатольевич.

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.» Кандыгина Марина Николаевна, заместитель директора ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.» Галихметова Наталья Анатольевна.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: На территории ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.» расположены следующие здания: 1. Трехэтажное здание (литер. А) - II степени огнестойкости (согласно Декларации пожарной безопасности от 10.08.2016г. №78401368-ТО-755 (далее – Декларация ПБ) введено в эксплуатацию в 1962 году). Класс функциональной пожарной опасности помещений Ф 1.1. Общая площадь здания составляет 1402,8 кв.м. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Согласно Декларации пожарной безопасности максимальное количество людей в здании: в дневное время 71 чел. (36 детей), а в ночное время – 40 чел. (36 детей). Помещения оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией (далее - АУПС) не в полном объеме, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре второго типа (далее - СОУЭ) и внутренним противопожарным водопроводом (1-й этаж). В помещениях здания имеются необходимое количество первичных средства пожаротушения. 2. Двухэтажное здание (литер. А1) - III степени огнестойкости, согласно приказа от 01.09.2011 №01-10/107 находится на консервации (не эксплуатируется). Общая площадь здания составляет 992 кв.м. 3. Здание прачечной (литер. Б) – одноэтажное, II степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности помещений Ф 3.5. Общая площадь здания составляет 60,7 кв.м. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. 4. Здание гаража (хозблока) (литер. В) – одноэтажное, II степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности помещений Ф 5.2. Общая площадь здания составляет 155,1 кв.м. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здания принадлежат ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.» на правах на правах оперативного управления.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного	Сведения о юридических и (или)


		правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Декларация пожарной безопасности, на объект защиты от 10.08.2016г. №78401368-ТО-755, не уточнена или не разработана вновь: выявлены нарушения требований нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности при проведении расчета по оценке пожарного риска, а так же несоответствие данных указанных в п.п. 4.4, 4.6, 5.1, 8.2 декларации фактическим.	ч. 6 ст. 64 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федерального закона РФ №123-ФЗ).	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
2.	Направление движения к пожарному гидранту, расположенному на ул. Лисицына, являющемуся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателем (объемным со светильником или плоским, выполненным с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесенными цифрами расстояния до его местоположения.	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) (далее – ППР в РФ), п. 8.6 СП 8.13130.2009.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
3.	О проведении повторного, внепланового и целевого противопожарных инструктажей отсутствуют записи в журнале(ах) учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.	п. 3 ППР в РФ, п.п. 9, 10 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утв. Приказом МЧС России от 12.12.2007г. №645).	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
4.	Результаты ежеквартальной проверки огнетушителей не заносятся в журнал учета огнетушителей.	п. 478 ППР в РФ, п.п. 4.3.1. 4.3.6, 4.5.1 СП 9.13130.2009.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
Трехэтажное здание (литер. А)			
5.	Не обеспечено наличие в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны на 1-м этаже) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	п. 64 ППР в РФ.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
6.	Уровень звука СОУЭ в помещениях, указанных в п. 6 Протокола ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО от 09.10.2018 №66/Г/2018, не соответствует нормативным требованиям.	п. 61 ППР в РФ.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
7.	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий оборудования АУПС в течении времени, необходимого для выполнения его функций и эвакуации людей в безопасную зону (Заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО от 09.10.2018 №62/Г/2018).	п. 2 ст. 103 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ, п. 13.15.7 СП 5.13130.2009*, п. 12.57 НПБ 88-2001*.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
8.	В результате установки перегородки, зал	п. 61 ППР в РФ, прил. А п. А4,	ГБУ ЯО «Детский дом

	библиотеки (1-й этаж) (поз. 116 по плану ГУПТИиУН по ЯО) не оснащен АУПС (Заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО от 09.10.2018 №62/Г/2018).	п. 13.3.9 СП 5.13130.2009, п. 12.21 НПБ 88-2001*, п. 4 НПБ 110-03.	МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
9.	В помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны на 1-м этаже) не выведены сигналы о возникновении неисправности соединительных линий и технических средств АУПС в зданиях прачечной (литер. Б) и гаража (хозблока) (литер. В), не обеспечен контроль канала передачи информации между приборами АУПС (Заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО от 09.10.2018 №62/Г/2018).	п. 5 ст. 83 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009, п. 12.48* НПБ 88-2001*.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
10.	Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме СОУЭ происходит при срабатывании одного дымового пожарного извещателя АУПС вместо 2-х (Заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО от 09.10.2018 №62/Г/2018, проект 16/2013-АПС.СОУЭ).	п. 61 ППР в РФ, п. 14.1 СП 5.13130.2009, п. 13.1 НПБ 88-2001*.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
11.	Превышено допустимое нормативное расстояние от дымового пожарного извещателя до стены на сцене музыкального (актового) зала (поз. 19 по плану ГУПТИиУН по ЯО) (3-й этаж) (Заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО от 09.10.2018 №62/Г/2018).	п. 61 ППР в РФ, п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, п. 12.18* НПБ 88-2001*.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
12.	Превышено допустимое максимальное расстояние между тепловыми пожарными извещателями, установленными на чердаке (более 5 метров).	п. 61 ППР в РФ, п. 13.6.1 СП 5.13130.2009, п. 12.34* НПБ 88-2001*.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
13.	Не предусмотрена защита дымовых пожарных извещателей от механических повреждений в спортзале (поз. 48 по плану ГУПТИиУН по ЯО) (3-й этаж) (Заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО от 09.10.2018 №62/Г/2018).	п. 61 ППР в РФ, п. 13.3.13 СП 5.13130.2009, п. 12.25 НПБ 88-2001*.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
14.	На путях эвакуации в лестничных клетках отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	п.п. 33, 43 ППР в РФ, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.22 СНИП II-Л.4-62, п. 7.62 СНИП 23-05-95*, п. 6.22 СНИП 21-01-97*.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
15.	Выходы из лестничных клеток на чердак выполнены не через противопожарные люки 2-го типа (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	п. 7.7 СП 4.13130.2013, п. 39 СНИП 102-54, п. 4.8 СНИП II-A.5-62 п. 2.8 СНИП II-2-80, п. 2.10 СНИП 2.01.02-85*, п. 8.4* СНИП 21-01-97*.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
16.	Ширина эвакуационных выходов из всех общественных, административно-бытовых помещений (спальни, кабинеты) на 1-м, 2-м и 3-м этажах, при установке в указанных проемах одностворчатых дверей, составляет в свету менее 0,8м (ширина составляет 0,76-0,78м; измерение проведено механическим	п. 33 ППР в РФ, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, п. 31 СНИП 102-54, п. 4.2 СНИП II-A.5-62, п. 4.6 СНИП 2.01.02-85*, п. 6.16 СНИП 21-01-97*.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»

	измерительным инструментом-рулеткой).		
17.	Комната приема пищи (поз. 25 по плану ГУПТИиУН по ЯО) (3-й этаж), тамбур коридора 3-го этажа (поз. 22 по плану ГУПТИиУН по ЯО) и помещение хранения музыкальных инструментов (поз. 16 по плану ГУПТИиУН по ЯО) (3-й этаж) не оснащены АУПС.	п. 61 ППР в РФ, прил. А п. А4, таб. А3 п. 38 СП 5.13130.2009, п. 4 таб. 3 п. 38 НПБ 110-03.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
18.	В помещениях хранения музыкальных инструментов (поз. 17 и 18 по плану ГУПТИиУН по ЯО) (3-й этаж) установлено по одному пожарному извещателю АУПС.	ч. 10 ст. 83 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ, п. 13.3.2 СП 5.13130.2009, п. 12.16 НПБ 88-2001*.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
19.	Отсутствуют световые оповещатели «Выход» СОУЭ над эвакуационными выходами из помещений актового зала и спортзала (поз. 19 и 48 по плану ГУПТИиУН по ЯО) (3-й этаж).	п. 61 ППР в РФ, п. 5.3 СП 3.13130.2009, п.п. 3.1, 3.2, 3.11 таб. 1 НПБ 104-03.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
20.	Высота 2-го эвакуационного выхода в свету, ведущего со сцены из актового зала (поз. 19 по плану ГУПТИиУН по ЯО) в коридор (3-й этаж) менее 1,9м (высота составляет 1,79м; измерение проведено механическим измерительным инструментом-рулеткой).	п. 33 ППР в РФ, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, п. 31 СНИП 102-54, п. 4.2 СНИП II-A.5-62, п. 4.13 СНИП 2.01.02-85*, п. 6.16 СНИП 21-01-97*.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
21.	Установлена раздвижная дверь на 2-м эвакуационном выходе, ведущем со сцены из актового зала (поз. 19 по плану ГУПТИиУН по ЯО) в коридор (3-й этаж).	п. 36 ППР в РФ, п. 4.2.6 СП 1.13130.2009. п. 41 СНИП 102-54, п. 4.7 СНИП II-A.5-62, п. 4.12 СНИП 2.01.02-85*, п. 6.17 СНИП 21-01-97*.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
22.	Эвакуационные выходы из столовой (1-й этаж) (поз. 31 по плану ГУПТИиУН по ЯО) расположены не рассредоточено.	п. 33 ППР в РФ, п. 4.24 СП 1.13130.2009, п. 34 СНИП 102-54, п. 4.6 СНИП II-A.5-62, п. 4.3 СНИП II-2-80, п. 4.3* СНИП 2.01.02-85*, п.п. 6.12*, 6.15* СНИП 2.01.02-85*.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
23.	Заполнение проемов (двери) в противопожарной преграде, отделяющей складские помещения (поз. 58 и 61 по плану ГУПТИиУН по ЯО) от коридора (рекреации) (поз. 129 по плану ГУПТИиУН по ЯО), выполнено не 2-го типа (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	ч. 1, ч. 2 таб. 23, ч. 3 таб. 24, ч. 13 ст. 88 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п.п. 4.2, 4.17 СП 4.13130.2013, п. 5.10 СНИП II-Л.4-62, п.п. 2.8, 3.11 СНИП II-2-80, п. 3.2* СНИП 2.01.02-85*, п.п. 5.14*, 7.1, 7.4 СНИП 21-01-97*.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
Здание гаража (хозблока) (литер. В)			
24.	Не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с нормативными требованиями, а так же не обеспечено обозначение их на дверях помещений.	п. 20 ППР в РФ.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»
Здание прачечной (литер. Б)			
25.	Не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с нормативными требованиями, а так же не обеспечено обозначение их на дверях помещений.	п. 20 ППР в РФ.	ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.»

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_
- нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись проверяющего)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
 (подпись проверяющего)


\_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание от 25.10.2018 года №344/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.
2. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты от 25.10.2018 года б/н.
3. Решение об отмене регистрации Декларации пожарной безопасности от 25.10.2018 года б/н.
4. Протокол ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Ярославской области» от 09.10.2018 №66/Г/2018 испытаний уровня звукового сигнала СОУЭ.
5. Заключение ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Ярославской области» от 09.10.2018 №62/Г/2018 о работоспособности АУПС, СОУЭ.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:  
Главный государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Лебедев А.А.  
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


«25» октября 20 18 г.

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

и.о. директора Рагребисова М.А.  
 \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» октября 20 18 г.

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)